



LINCO INGENIERIA Y CONTROL S.L.
 Calle 29, nº 716 Polígono Industrial
 46470 Catarroja (Valencia)
 Tel. 96 127 34 66 Fax. 96 126 93 54
 linco@linco.es www.linco.es

CODIGO DE IDENTIFICACION DE LA MUESTRA O ACTIVIDAD	FECHA DE REGISTRO DE LA MUESTRA O ACTIVIDAD	CODIGO ACTA	FECHA ACTA	Nº ALBRAM	ESPEJANTE
AFC-2620/2007	29/06/2007	07-3195	05/09/2007	PTV-54128	6310

Descripción de los ensayos:
 METODO DE ENSAYO DE PIEZAS PARA FABRICA DE ALBAÑILERIA. PARTE 1:
 DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A COMPRESION. UNE-EN 772-1
 Fecha inicio y Fin de Ensayo : 23/07/2007 // 27/07/2007

ACTA DE RESULTADO DE ENSAYOS

DATOS DE IDENTIFICACION DEL PETICIONARIO
 Copias enviadas a : Almudever Roselló Hnos. S.L.

Código Cliente: 1879: Almudever Roselló Hnos. S.L.,
 Avda. Spioca, S/N, 46460-Silla, VALENCIA
 Código de Obra : 12611: Control de Producción Almudever
 Roselló Hnos. S.L., Silla, VALENCIA
 Nº de ensayo en obra : 12

DESTINATARIO Página 1 de 1

Almudever Roselló Hnos. S.L.
Apartado de correos nº 23
46290-Alcacer
VALENCIA

MODALIDAD DE MUESTREO: ML Muestreado por laboratorio
 MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD: CV Vivienda
IDENTIFICACION DEL MATERIAL O ELEMENTO DE OBRA OBJETO DE LOS ENSAYO:
 DESIGNACION DEL MATERIAL: Ladrillo perforado 9x12x24 cm.
 CANTIDAD: 8 Uds. LOCALIZACION: Fábrica de ladrillo
 S/REFERENCIA: Obra

RESULTADO DE ENSAYO

Metodo utilizado para preparacion de superficies: Refrentado de superficie
 Metodo de acondicionamiento: Secado al aire
 Nº muestras ensayadas: 6

	Probeta 1	Probeta 2	Probeta 3	Probeta 4	Probeta 5	Probeta 6
Carga de rotura en N	306261,6808	304692,6168	280960,5237	324502,0499	313420,5353	265858,2826
Dimensiones de la probeta (mm2)	22500	22410	22050	22250	22500	22500
Resistencia a compresion N/mm²	13,6	13,6	12,7	14,6	13,9	11,8
Resistencia a compresion de la muestra en N/mm²	13,4					

DATOS COMPLEMENTARIOS DEL ENSAYO Colocación según obra	OBSERVACIONES
--	----------------------

Este acta de ensayo sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo. Se prohíbe la reproducción total o parcial del mismo sin la aprobación por escrito de LINCO INGENIERIA Y CONTROL S.L.

VºBº EL DIRECTOR AREA

Jesús Martínez Gómez
 Jesús Martínez Gómez



TECNICO RESPONSABLE DE AREA

Mario Tonda Igual
 Mario Tonda Igual

Catarroja (Valencia), a 5 de septiembre de 2007

ACREDITADO R.D. 1230/1989 R.D.107/2005 O.D8/02/02	LABORATORIO ACREDITADO POR LA CONSELLERIA DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTE. EN EL AREA EHC(B), Nº 07003EHC/03(B), GTC(B), Nº 07003 GTC/03 (B), POR RESOLUCION DE 19/02/03, PUBLICADA EN EL DOGV 14/03/03, E INSCRITO EN EL RGLEA, PUBLICADO EN EL BOE 01/10/03	OTRAS REFERENCIAS	R-16-05
--	--	----------------------	---------