



LINCO INGENIERIA Y CONTROL S.L.

Calle 29, nº 716 Poligono Industrial
46470 Catarroja (Valencia)
Tel. 96 127 34 86 Fax. 96 126 93 54
linco@linco.es www.linco.es

ACTA DE RESULTADO DE ENSAYOS

DATOS DE IDENTIFICACION DEL PETICIONARIO

Copias enviadas a : Almudever Roselló Hnos. S.L.

Código Cliente: 1879: Almudever Roselló Hnos. S.L.,
Avda. Spioca, S/N, 46460-Silla, VALENCIA
Código de Obra : 12611: Control de Producción Almudever
Roselló Hnos. S.L., Silla, VALENCIA
Nº de ensayo en obra : 4

CODIGO DE IDENTIFICACION DE LA MUESTRA O ACTIVIDAD	FECHA DE REGISTRO DE LA MUESTRA O ACTIVIDAD	CODIGO ACTA	FECHA ACTA	Nº ALBARAN	EXPEDIENTE
AFC-2612/2007	29/06/2007	07-3187	05/09/2007	PTV-54122	6310

Descripcion de los ensayos:

METODO DE ENSAYO DE PIEZAS PARA FABRICA DE ALBAÑILERIA. PARTE 1:
DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A COMPRESION. UNE-EN 772-1

Fecha Inicio y Fin de Ensayo : 30/07/2007 // 03/08/2007

DESTINATARIO

Página 1 de 1

Almudever Roselló Hnos. S.L.
Apartado de correos nº 23
46290-Alcacer
VALENCIA

MODALIDAD DE MUESTREO: ML Muestreado por laboratorio

MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD: CV Vivienda

IDENTIFICACION DEL MATERIAL O ELEMENTO DE OBRA OBJETO DE LOS ENSAYO:

DESIGNACION DEL MATERIAL: Ladrillo Hueco 3x12x24 cm.

CANTIDAD: 8 Uds.

LOCALIZACION: Fabrica de ladrillo

S/REFERENCIA: Obra

RESULTADO DE ENSAYO

Metodo utilizado para preparacion de superficies: Refrentado de superficie
Metodo de acondicionamiento: Secado al aire
Nº muestras ensayadas: 6

	Probeta 1	Probeta 2	Probeta 3	Probeta 4	Probeta 5	Probeta 6
Carga de rotura en N	118758,532	132095,5761	123661,857	120327,596	112286,143	116404,936
Dimensiones de la probeta (mm2)	7320	7290	7320	7200	7200	7230
Resistencia a compresion N/mm ²	16,2	18,1	16,9	16,7	15,6	16,1
Resistencia a compresion de la muestra en N/mm2	16,6					

DATOS COMPLEMENTARIOS DEL ENSAYO

Colocación según obra

OBSERVACIONES

Este acta de ensayo sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo. Se prohíbe la reproducción total o parcial del mismo sin la aprobación por escrito de LINCO INGENIERIA Y CONTROL S.L.

VºBº EL DIRECTOR AREA

Jesús Martínez Gómez



TECNICO RESPONSABLE DE AREA

Mario Tonda Igual

Catarroja (Valencia), a 5 de septiembre de 2007

ACREDITADO R.D. 1230/1989 R.D.107/2005 O.06/02/02	LABORATORIO ACREDITADO POR LA CONSELLERIA DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTE, EN EL AREA EHC(B), Nº 07003EHC03(B), GTC(B), Nº 07003 GTC03 (B), POR RESOLUCION DE 19/02/03, PUBLICADA EN EL DOGV 14/03/03, E INSCRITO EN EL RGLEA, PUBLICADO EN EL BOE 31/10/03	OTRAS REFERENCIAS	R-16-05
--	--	----------------------	---------